

CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea serviciului aferent activitatii de operator
Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor ISCIR
din dotarea Centralei Termice ce deserveste Unitatea de Invatamant

1. Obiectul achizitiei:

-Serviciul de RSVTI (*Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor ISCIR*)

Prezentul caiet de sarcini se aplica cazanelor de apa calda conform Prescriptiei Tehnice PTA1-2010 si a vaselor de expansiune conform Prescriptiei tehnice PT C4-2010 si cuprinde atributiile ce trebuie indeplinite de operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor ISCIR conform Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si a Ordinului nr.130/2011 emis de Inspectoratul de stat sef al ISCIR.

Instalatiile sub presiune pentru care exista obligativitatea asigurarii unui operator RSVTI:

Nr. crt.	Denumirea instalatiei/ echipamentului	Nr. de fabricatie /an de fabricatie	Parametrii
1.	Cazan de apa calda cu putere termica instalata de pana la 400kW		
2.	Vase de expansiune		

Obligatiile operatorului RSVTI:

- sa identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
- sa permita numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si inregistrate la ISCIR;
- sa efectueze admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor si verificarile tehnice in utilizare la instalatiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile, aceste activitati se realizeaza de catre operatorul RSVTI(vasele de expansiune in baza prescriptiei tehnice PTC4-2010 art.24 alin.1);
- sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;
- sa se asigure ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

- f) sa anunte de indata ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta si sa asigure oprirea acestora din functiune si daca este posibil, izolarea acestora in vederea cercetarii;
- g) sa solicite in scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
- h) sa solicite autorizarea functionarii numai a instalatiilor/echipamentelor care indeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei in vigoare;
- i) sa verifice existenta documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- j) sa intocmeasca si sa actualizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevazut in anexa nr.9 din Ordinul 130/2011;
- k) sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;
- l) sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specific pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;
- m) sa solicite in scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice in utilizare;
- n) sa propuna in scris conducerii detinatorului/utilizatorului planul de verificari tehnice in utilizare aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
- o) sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice in utilizare;
- p) sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
- q) sa urmareasca pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare;
- r) sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/echipamentele ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
- s) sa fie prezent in termen de maximum 120 minute la instalatiile/echipamentele pe care le are in supraveghere in cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
- t) sa informeze in scris ISCIR, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de instalatii/echipamente, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
- u) sa anunte ISCIR in vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, in cel mult 15 zile de la data casarii.

- v) sa anunte ISCIR, in termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/ echipamentelor care intra in conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare;
- w) sa anunte in scris ISCIR, in termen de cel mult 15 zile, incetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului.
- x) sa respecte prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale in domeniu.

2. Durata

Durata de prestare a serviciilor de RSVTI si verificari tehnice in utilizare precum si mentenanta instalatiilor de incalzire este de 12 luni.

3. Cerinte privind atestarea profesionala

Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu copii dupa:

- Autorizatia ISCIR pentru operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;

4. Decontarea lucrarilor

Decontarea serviciilor se face in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii fiscale, pe baza raportului justificativ al serviciilor efectuate avizat de beneficiar.

Facturile se vor emite lunar.

5. Propunerea financiara

Propunerea financiara se va prezenta in lei fara TVA conform Anexei nr.1 anexata la prezentul caiet de sarcini.

Pentru evaluarea corecta a propunerii financiare solicitam vizitarea amplasamentului si identificarea instalatiilor.

Persoana de contact:

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut (fara TVA).

Intocmit,

Director
Unitate de Invatamant

PROPUNERE FINANCIARA

Nr. crt.	Denumirea instalatiei/echipamentelor (serviciului)	Numar bucati	Pret/luna/bucata Lei (fara TVA)	Valoare Lei (fara TVA)	TVA Lei	Valoare Lei (cu TVA)
1.	Servicii RSVTI – Cazan apa					
2.	Servicii RSVTI – Vas de expansiune					
TOTAL GENERAL						